

K PRIMUS XT: Temperaturmelder für die Wohnungswirtschaft

KALO

Beste Technik – Der Temperaturmelder K PRIMUS XT ist speziell für den Einsatz in Räumen konzipiert, in denen Rauchwarnmelder aufgrund von Dampf- und Staubentwicklung zu Fehlalarmen führen können.



Die klassischen Einsatzbereiche des K PRIMUS XT sind somit Küchen, Keller, Garagen, Heizungsräume und Dachböden. Er ist deshalb eine sinnvolle Ergänzung zur Rauchwarnmelder-Ausstattung. Sobald die Raumtemperatur 58°C erreicht, ertönt ein 85dB(A) lauter Alarmton. Fällt die Temperatur wieder unter diese Grenze, verstummt das Gerät.

Gerätemerkmale

- ⌚ Störsichere Hitzedetektion in dampf- und staubbelasteten Räumen und damit die sinnvolle Ergänzung zur Rauchwarnmelder-Ausstattung
- ⌚ Fest eingebaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer
- ⌚ Entnahmeverriegelung
- ⌚ Großflächige Prüftaste
- ⌚ Rote Kontroll-LED zeigt die Funktionsfähigkeit des Gerätes an
- ⌚ Lauter Alarmgeber mit mind. 85dB(A)
- ⌚ Alarmauslösung ab 58°C Raumtemperatur
- ⌚ Nicht als Ersatz für einen vorgeschriebenen Rauchwarnmelder geeignet

Ihre Vorteile

- ⌚ Erstklassige Dienstleistung mit Montage und Wartung
- ⌚ 24-Stunden/7-Tage-Rufbereitschaft für Störfälle
- ⌚ KALO als verlässlicher Partner mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung von rund 2,9 Millionen Rauchwarnmelder
- ⌚ Rote Kontroll-LED zeigt die Funktionsfähigkeit des Gerätes an
- ⌚ Automatische Stummschaltung und Rücksetzung bei Senkung der Raumtemperatur unterhalb der kritischen Temperatur

Technische Daten des K PRIMUS XT

Spannungsversorgung	9V Lithium Batterie/2000 mAh
Batterielebensdauer	min. 10 Jahre
Sensortyp	Schnell ansprechender Temperaturfühler (Klasse A1)
Betriebsumgebungs-temperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Ansprechtemperatur	58°C
Akustischer Alarm	min. 85dB(A) in 3 Meter Entfernung
Farbe	weiß
Abmessung	55mm /115mm
Gewicht	ca. 200g
Montage	Bohren/Dübeln/Kleben
Schutzgrad	IP20
Standards	DIN14604 ¹ /CE/ISO 9001:2000 ²
Zulassungen	BS 5446-2:2003
Selbsttestfunktion	Automatisch ca. alle 40 Sekunden
Prüfung	Bedienung Taster

¹ In Deutschland existiert keine eigenständige Norm für Wärmemelder. Für die Serie Ei603 sind die entsprechenden Kriterien auch DIN14604 und EN54 abgeleitet worden.

² Bei der ISO 9001:2000 handelt es sich um eine Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems der internen Betriebsläufe.

Aufbau des Rauchwarnmelders

Made in Europe
100% Qualitätsprüfung

Prüftaste

Signaltongeber im
Gehäuseinneren



Rote Funktionsanzeige

KALO ist Mitglied der
bundesweiten Initiative



RAUCHMELDER
RETTEN
LEBEN

